



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**I.T.L.** ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DEL LEGNO

Via Biasi, 75 - 38010 S. Michele a/A. - Telef. 0461/660111 - Fax 0461/650045 - Cod. Fisc. 80054330586 - Part. IVA 02118311006

## CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO

**N°CERTIFICAZIONE:** CNR-ITL70/2/98 RF 345

**Committente:** RAID 1907 s.r.l. - Via Volta,3 - 10121 TORINO

**Materiale:** pavimento di bambboo prefinito, prodotto come descritto nella scheda tecnica allegata (Allegato n°1).

**Denominazione commerciale del materiale:** Parquet Bamboo RAID 1907

**Impiego del materiale:** pavimentazione.

**Posa in opera del materiale:** incollato su supporto incombustibile.

**Manutenzione:** metodi C e D con liquidi di lavaggio.

In esito alle prove di reazione al fuoco effettuate secondo i metodi CSE RF 2/75/A e CSE RF 3/77, di cui al Decreto Ministeriale del 26/06/84 Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25/08/84, al materiale in oggetto è attribuita la classe di reazione al fuoco 1

Costituiscono parte integrante della documentazione relativa al Certificato N° CNR-ITL70/2/98 RF 345 n°5 allegati: una scheda tecnica (Allegato n°1), quattro rapporti di prova (Allegati n° 2,3,4,5)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

S.Michele all'Adige 04/12/98



Il Direttore del laboratorio  
Dr. Ing. Massimo del Senno